

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

 А.Н. Ионова

« 31 » 08 2022г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

 И.Б. Худайгулова

2022г.

Приказ № _____ .2022г.

АКТ

**проверки антитеррористической защищенности
МБУ ДО «Детская музыкальная школа» городского округа город Сибай РБ
расположенного по адресу: ул. Цеткин д.10/2**

от 31 августа 2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель: Тулыбаев И.И. начальник штаба ГО

Члены:

Давлеткулова Л.К., зам.директора по АХЧ

Ишбердина А.М., зам.директора по УВР

Рыскулова А.И., методист

Комиссией в вышеуказанном составе была проведена проверка выполнения мероприятий по противодействию терроризму и защите обучающихся и работников школы от возможных террористических актов перед началом учебного 2022-2023 учебного года.

В ходе проверки установлено:

1. количество обучающихся - 430 человек.
2. количество сотрудников 30 человека.
3. наличие документов по противодействию терроризму:
- стенд, план мероприятий противодействия терроризму и экстремизму в учреждении, план работы по обеспечению безопасности учреждения и сохранения жизни и здоровья учащихся, инструкции
4. Наличие пожарной сигнализации «Пак-Стрелец-Мониторинг» - имеется
5. наличие «тревожной» кнопки вызова сотрудников Росгвардии - имеется и ЧОП «ЩИТ» - имеется
6. наличие видеонаблюдения - имеется 8 камер в здании и на территории
7. наличие охраны - 2 охранника
8. укрепленность мест хранения материальных ценностей:
металлические двери.
9. Освещенность территории в ночное время - по периметру здания школы.
10. Наличие ограждения территории школы: имеется, частично не огорожено
11. Нахождение постороннего транспорта на территории школы - отсутствует
12. Наличие приказов о назначении ответственных лиц за выполнение противопожарных мероприятий, антитеррористической безопасности; - Приказ № _____ от _____ 2022 г.
13. Наличие планов эвакуации - имеются, на каждом этаже
14. Проведение практических мероприятий по отработке действий при угрозе террористического акта учебные тренировочные эвакуации обучающихся и работников – проводятся 2 раза в год
15. Наличие огнетушителей имеются – 8 шт