

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:



учетный номер проверки: 02210061000200851264 дата присвоения: 17.09.2021

(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Коммунистическая, 14, г. Сибай, 453833, телефон: (34752) 2-22-01, e-mail: ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 176/1

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

(далее – МБУ ДО "Детская музыкальная школа" ГО г.Сибай РБ)

физического лица-правоохладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – заместителя главного государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Хамитова Ильдара Халитовича от 17 сентября 2021 года № 176, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», в период с «20» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 г. проведена **плановая выездная проверка** государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Харисовым Ильнуром Рафиковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

Объекта защиты – здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453839, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Цеткин, 10/2

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБУ ДО "Детская музыкальная школа" ГО г.Сибай РБ Худайгуловой И.Е., заместителем директора по АХЧ Давлеткуловой Л.К.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (<i>документы не представлены</i>)	п. 17 п.п. «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 (далее - ППР РФ).	01.09.2022	
2.	На объектах защиты не обеспечено выполнение работ, результаты которых подлежат внесению в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: - не организована работа по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний; - не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; - не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;	п.п. 42, 17 «б», 30 ППР РФ.	01.09.2022	
3.	Не произведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (узел учета тепла)	п. 15 ППР РФ; ст. 57, 58, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(далее-№ 123-ФЗ)	01.09.2022	
4.	Светильники подсобного помещения эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными	п. 35 «в» ППР РФ.	01.09.2022	

	конструкцией		
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ.	01.09.2022
6.	В здании допускается размещение кладовых и других подсобных помещений в лестничной клетке. Устроено подсобное помещение под лестничной клеткой, допускается хранение горючих материалов	п. 16 подпункт «к» ППР РФ	01.09.2022
7.	В помещении студии звукозаписи отделка стен и потолка выполнена из материала с неизвестными показателями пожарной опасности (ковер). Техническая документация на строительные материалы (сертификаты) не представлены.	ч. 3, 6, ст. 134, таблица 28 № 123-ФЗ	01.09.2022
8.	Запоры на дверях эвакуационного выхода помещения пристрой (по техническому паспорту Лит А1) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ	01.09.2022
9.	Запоры на дверях эвакуационного выхода центрального входа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ	01.09.2022
10.	Запоры на дверях эвакуационного выхода кабинета №21 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ	01.09.2022
11.	Ширина двери центрального эвакуационного выхода в тамбур менее 1,2 м. (фактически – 88 см.)	п. 4.3.3 СП 1.13130.2020; ст. 4-6 -№ 123-ФЗ	01.09.2022
12.	На эвакуационном пути первого этажа ведущего к входу здания размещён арочный металлодетектор с шириной прохода 77 см.	п. 27 подпункт «б» ППР РФ	01.09.2022
13.	В отношении объекта защиты не разработана декларация пожарной безопасности	ст. 6, 64 -№ 123-ФЗ; Приказ МЧС РФ от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской	01.09.2022

		<p>обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Дознаватель Баймакского межрайонного
ОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан –
государственный инспектор г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов
по пожарному надзору Харисов И.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

«01» октября 2021 г.



(подпись)

М. И. П.

Предписание для исполнения получил (а):

Директором МБУ ДО "Детская музыкальная школа"
ГО г.Сибай РБ Худайгулова И.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«01» октября 2021 г.

(подпись)